

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝROBCE

ALTEKO, s. r. o., se sídlem v Hostomicích, Dobříšská 578, PSČ 267 24
Česká republika, IČO 15891062, zastoupená ředitelem společnosti Ing. Radislavem Krupou

VYDÁVÁ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona 90/2016 Sb. (Směrnice rady 768/2008 ES) a zákona 102/2001 Sb. (Směrnice 2001/95/ES)
v platném znění a v souladu s Nařízeními vlády:

č.: 116/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/34/EU); NV. č. 118/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/35/EU);
NV č. 117/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/30/EU); NV č. 176/2008 Sb. ve znění NV č. 170/2011 Sb.,
NV 229/2012 Sb. a NV 320/2017 (Směrnice Rady 2006/42 ES) v aktuálním znění.

NA VÝROBKY S NÁZVEM

***Radiální nízkotlaké ventilátory - Typové označení
RFC *-*/-*-*-*Ex1-*-* v nevybušném provedení,
velikost 200, 250, 280, 315, 355, 400, 500, 630***

URČENÉ

k výměně a úpravě vzduchu ve vnitřních prostorech jak v občanské výstavbě, tak v prostorech komerčních a průmyslových, v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 a zóny 1 vně i uvnitř ventilátoru dle ČSN EN 60079-10-1 ed.2. Ventilátory se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi, vláknité a lepivé částice. Venkovní teplota a teplota dopravované vzdušiny je závislá na použitém elektromotoru a činí -30°C až +40°C, (resp. -20°C až +40°C). Teplotní třída je závislá na provedení nevybušného elektromotoru. Není-li na výtlaku nebo sání připojeno potrubí, musí být volná příruba ventilátoru opatřena ochrannou mřížkou s velikostí ok max. 12,5 mm. Montáž a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Při instalaci je nutno dodržet ustanovení ČSN 331500:1991 a příslušná ustanovení ČSN EN ISO 80079-36 a ČSN EN ISO 80079-37. Na výrobky se váže technická dokumentace výrobce TD – 10. x a Montážní a provozní předpisy - návod k použití MPP – 10. x v platném znění, podle odst. 1.0.6 přílohy

č. 2 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a ustanovení § 4. odst. 2. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších nařízení.

OSOBOU POVĚŘENOU

kompletací technické dokumentace, ve smyslu ustanovení odst. 2., bodu 2 části A přílohy 7 NV č. 176/2008 v platném znění je Ing. Radislav Krupa,
Dobříšská 578, Hostomice, PSČ 26724 Česká republika.

Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 116/2016 Sb. § 10 odst. b) 1.1 (Směrnice Rady 2014/34/EU), NV č. 118/2016 Sb. § 7 a § 4 odst. 4 (Směrnice Rady 2014/35/EU), NV č. 117/2016 Sb. § 4 odst.1 a § 8. (Směrnice Rady 2014/30/EU) a NV č. 176/2008 Sb. § 5 odst. 2 (Směrnice Rady 2006/42 ES)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost je zajištěno ověřením shody s ČSN EN ISO 80079-36:2016, ČSN EN ISO 80079-37:2016 a ČSN EN 14986 ed.2:2017.

U výrobků byla přijata opatření k zabránění vzniku výbušné atmosféry ve smyslu čl. 1.0.1b přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/34/EU), a smí být provozovány v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1 a zóny 2 vně i uvnitř ventilátoru.

ZAŘAZENÍ, ZNAČENÍ

Výrobky jsou konstruovány jako zařízení skupiny II, kategorie 2G, ochrana bezpečnou konstrukcí „c“, teplotní třídy odvislé od použitého motoru, podle Směrnice Rady č. 2014/34/EU, (přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a jsou označovány v souladu s článkem 1.0.5. g), resp. f) přílohy č. 2 tohoto nařízení).

nebo  II 2/2 G Ex h IIB+H2 T4...T3 Gb/Gb
 II 2/3 G Ex h IIB+H2 T4...T3 Gb/Gc

EU OVĚŘENÍ SHODY

U výrobků byla prokázána shoda EU přezkoušením typu podle přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/34/EU), a posouzením systému kvality.

VÝROBKY JSOU VE SHODĚ S POŽADAVKY NOREM

ČSN 122002, ČSN 120017, ČSN 123061, ČSN 123063, ČSN 730872, ČSN EN ISO 3744, ČSN ISO 20816-1, ČSN EN ISO 80079-36, ČSN EN ISO 80079-37, ČSN EN 14986 ed.2, ČSN EN 60204-1 ed.2, ČSN EN 60079-10-1 ed.2, ČSN EN 60079-14 ed.4, ČSN EN 1127-1 ed.3, ČSN EN 61000-6-3 ed.2, ČSN EN 61000-6-4 ed.2, ČSN EN ISO 5136, ČSN EN ISO 4871, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 13857.

ELEKTROMOTORY

Pohon ventilátoru je realizován vždy příslušným schváleným nevýbušným elektromotorem (podle směrnice 2014/34/EU pro danou skupinu vznícení a teplotní třídu), odpovídajícího výkonu o maximálních jmenovitých otáčkách a v provedení, které odpovídá danému prostředí s nebezpečím dle ČSN EN 60079-10-1 ed.2 vně i uvnitř ventilátoru. Pokud je nevýbušný elektromotor schválen pro provoz s frekvenčním měničem a hlídán teplotními čidly ve vinutí, je tato skutečnost uvedena v ES certifikátu nevýbušného elektromotoru. Měnič musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu a prokazatelně zablokován tak, aby nebyly překročeny maximální otáčky uvedené na výkonovém štítku ventilátoru.

Pokud jsou výrobky použity pro zástavbu do jiných zařízení (pevné instalace) a ovládány jinými řídicími systémy, je možné uvedení do provozu až po ověření shody kompletní instalace dle požadavků Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. § 14 odst. 2 (Směrnice Rady 2014/30/EU) a Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/34/EU) ve znění pozdějších předpisů.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedené výrobky splňují všechna příslušná ustanovení Evropského parlamentu, Směrnice 2014/34/EU, Směrnice 2014/35/EU, Směrnice 2014/30/EU a Směrnice 2006/42 ES a jsou za podmínek uvedených v technické specifikaci bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

*Na uvedené výrobky je dále vydáno samostatné **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ** podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 a NV č. 215/2006 Sb. v platném znění*

EU posouzení shody výrobku a toto prohlášení je vydáno na základě certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 20 ATEX 0105 X

ze dne 22.01.2021, s platností do 31.01.2026

*vydaných Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v Ostravě – Radvanicích,
Certifikačním orgánem č. 3051. IČ 00577880*

*Protokolu o posouzení shody: ev. č. 13.692.393 ze dne 30.03.2021 s platností do 30.03.2024,
vydaného TÜV SÜD Czech s.r.o., Autorizovanou osobou 211, Novodvorská 994,
142 21 Praha 4 – ČR, IČ 63987121*

V Hostomicích, dne 31.01.2022



**Ing. Radislav Krupa
jednatel - ředitel**