

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝROBCE

ALTEKO, s. r. o. se sídlem v Hostomicích, Dobříšská 578, PSČ 26724
Česká republika, IČO 15891062, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Radislavem Krupou

VYDÁVÁ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ustanovení § 13 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů v platném znění a v souladu s Nařízením vlády
č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. a Nařízením EP 1253/2014
a ve znění pozdějších předpisů.

NA VÝROBEK S NÁZVEM

Klimabox Ochrana pro vyvíječe páry a elektroinstalace

URČENÉ

jako ochrana vyvíječe páry před povětrnostními vlivy, zajištění vnitřní teploty nad bodem mrazu (3-5 °C)
a provětrávání prostoru okolním vzduchem při teplotě vzduchu ve vnitřním prostoru vyšší, než je
nastavená (obvykle 25-30 °C).

Součástí Klimaboxu je zabudovaný nezapojený ventilátor pro přívod venkovního vzduchu pro chlazení.
Ostatní komponenty (elektrické topení s ventilátorem, termostaty, svorkovnice lišty apod.) se dodávají
volně a montují se až po zabudování vyvíječe páry. Vyvíječe páry společnost Alteko nenabízí.

Komory mohou být instalovány v prostředí obyčejném, bez nebezpečí výbuchu. Nejsou plynotěsné a
nesmějí se používat v prostředí, které obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi, lepidlo a vláknité
částice.

Posouzení shody bylo provedeno dle ustanovení § 12 odst. 3. písm. a, b Zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č.215/2016 Sb.

§ 7 odst. 1, 2 v platném znění a Nařízením EP 1253/2014 a ve znění pozdějších předpisů.

VÝROBKY JSOU VE SHODĚ S POŽADAVKY NOREM

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 13857, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 14120,
ČSN EN 1093-1, ČSN EN 60204-1 ed.3, ČSN 730872, ČSN EN 13053

PODMÍNKY SHODY

Po zástavbě Klimaboxu vyvíječem páry a ostatními elektrickými součástmi, je možné uvedení do provozu až po ověření shody kompletní instalace dle požadavků a NV č. 118/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/35/EU) a NV č. 117/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/30/EU)

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedené výrobky splňují technické požadavky a jsou za podmínek uvedených v technické specifikaci bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody výrobku jako samostatné komory sestavných klimatizačních jednotek Tango, a toto prohlášení je vydáno v souladu s NV č. 163/2002 Sb., v platném znění, § 7 odst. 1. a 2., na základě následujících rozhodnutí:

*Protokolu o posouzení shody typu ev. č. 15.063.137 ze dne 13.03.2023, s platností do 13.03.2026,
vydaného TÜV SÜD Czech s.r.o., Autorizovanou osobou 211, Novodvorská 994,
142 21 Praha 4 – ČR, IČ 63987121.*

V Hostomicích, dne 27.04.2023

Ing. Radislav Krupa
jednatel-ředitel

