

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝROBCE

ALTEKO, s. r. o. se sídlem v Hostomicích, Dobříšská 578, PSČ 26724
Česká republika, IČO 15891062, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Radislavem Krupou

VYDÁVÁ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona 90/2016 Sb. (Směrnice rady 768/2008 ES) a zákona 102/2001 Sb. (Směrnice 2001/95/ES)
v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 176/2008 Sb. (Směrnice Rady 2006/42 ES) a NV č.
118/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/35/EU)

NA VÝROBEK S NÁZVEM

Klimabox Ochrana pro vyvíječe páry a elektroinstalace

URČENÉ

jako ochrana vyvíječe páry před povětrnostními vlivy, zajištění vnitřní teploty nad bodem mrazu (3-5 °C)
a provětrávání prostoru okolním vzduchem při teplotě vzduchu ve vnitřním prostoru vyšší, než je
nastavená (obvykle 25-30 °C).

Součástí Klimaboxu je zabudovaný nezapojený ventilátor pro přívod venkovního vzduchu pro chlazení.
Ostatní komponenty (elektrické topení s ventilátorem, termostaty, svorkovnice lišty apod.) se dodávají
volně a montují se až po zabudování vyvíječe páry. Vyvíječe páry společnost Alteko nenabízí.

Komory mohou být instalovány v prostředí obyčejném, bez nebezpečí výbuchu. Nejsou plynotěsné a
nesmějí se používat v prostředí, které obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi, lepidlo a vláknité
částice.

Posouzení shody bylo provedeno dle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. § 5 odst. 2 (Směrnice Rady 2006/42
ES) v platném znění
a NV č. 118/2016 Sb. § 10 (1) a), § 11(3) a přílohy 3 (Směrnice Rady 2014/35/EU)

VÝROBKY JSOU VE SHODĚ S POŽADAVKY NOREM

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 13857, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 14120,
ČSN EN 1093-1, ČSN EN 60204-1 ed.3, ČSN 730872, ČSN EN 13053

PODMÍNKY SHODY

Po zástavbě Klimaboxu vyvíječem páry a ostatními elektrickými součástmi, je možné uvedení do provozu až po ověření shody kompletní instalace dle požadavků a NV č. 118/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/35/EU) a NV č. 117/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/30/EU)

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedené výrobky splňují technické požadavky a jsou za podmínek uvedených v technické specifikaci bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Na výrobek je dále vydáno samostatné Prohlášení o shodě, vydané na základě posouzení klimatizačních jednotek Tango inspekčním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o., Autorizovanou osobou 211, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 – ČR, IČ 63987121

V Hostomicích, dne 27.04.2023

Ing. Radislav Krupa
jednatel - ředitel

